



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

45-035 Opola, ul. Nysy Łużyckiej 42,
tel. 077 453 99 06 (centrala), tel./fax 077 453 00 69 (sekretariat)
NIP: 754-10-94-128 REGON: 000162398
<http://www.opole.pios.gov.pl>, e-mail: opole@pios.gov.pl

Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr rach.: 83 101014010012672230000000

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR...../.....r.

Sygnatura protokołu	WI. . 50200/
Podstawa prawna kontroli	art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zmianami)
Identyfikacja aglomeracji	
Nazwa aglomeracji, gmina wiodąca, adres, kod pocztowy,	Gogolin, Gmina Gogolin 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6
Gminy w aglomeracji	Gogolin
Rozporządzenie ustanawiające aglomerację lub uchwała	Rozporządzenie Nr 0151/P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2005r. – zał. nr 1
RLM wg rozporządzenie ustanawiającego aglomerację	8242
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli (Imię, nazwisko, stanowisko służbowe	Krzysztof Długosz Zastępca Burmistrza
NIP	199-01-03-052
REGON	531413076
PKD/EKD	8411Z
Data	Rozpoczęcia kontroli
	17.02.2011r.

Zakończenia kontroli	11.03.2011r.
Typ kontroli	planowa
Okres objęty kontrolą	2009
Cele kontroli	KPOŚK

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/Inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe nr upoważnienia)	Ewa Karczyńska – St. Inspektor 5/2011 Halina Szymańska – Z-ca Naczelnika WI 14/2011
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Ryszard Jagodziński Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego w Gogolinie

USTALENIA KONTROLI

wg stanu na dzień 31.12. 2009 r

1. Liczba rzeczywista mieszkańców w aglomeracji 7618
2. Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - RLM 5808
3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny 2338

4. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne brak
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 49,4 km
6. Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej w aglomeracji 0 km
7. Długość sieci kanalizacji ogółem w aglomeracji 49,4 km
8. Długość sieci kanalizacji wybudowanej w aglomeracji w 2009 r., 1,0 km
9. Długość sieci kanalizacji zmodernizowanej w aglomeracji w 2009 r., 0 km
10. Przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r.n 10
12. Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem 236,7 tys.m³/r
13. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem do oczyszczalni 236,7 tys.m³/r
14. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym 0
15. Ilość ścieków oczyszczonych systemem indywidualnym brak
16. Ilość ścieków nie oczyszczonych 0
17. Udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczonych
ilość % 0 %
RLM % 0 %
18. Udział ścieków od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji
ilość % 4%
RLM % 5%
19. Nazwa Odbiornika:
Bezpośredni: Odra
I rzędu
II rzędu
III rzędu

20. Przepustowość m 3/d
Ośr. 1250
Q max 1500
Q docelowa 2500
Przyrost/ zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r.
21. Max dopływ ścieków do oczyszczalni m 3/d
Dla okresu pogody bezopadowej 1000
Dla okresu pogody opadowej 1500
22. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku 236,7 tys.m³/rok
23. Rodzaj oczyszczalni B
24. Czy oczyszczalnia spełnia wymogi prawa (rop. w sprawie war. jakie należy spełnić ...) tak
25. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających na oczyszczalnię:
BZT5 mg/l 308
ChZT mg/l 791
Zaw. Og. mg/l 372
Azot mg/l
Fosfor mg/l
26. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni:
BZT5 mg/l 4
ChZT mg/l 42
Zaw. Og. mg/l 13
Azot mg/l
Fosfor mg/l
27. Plan inwestycyjny Rozbudowa
28. Rok realizacji inwestycji z pktu 27 2015
29. Przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji -
30. Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2009 r. nie prowadzono

31. Dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM – podać działania jakie podjęto aby dotrzymać termin zakończenia inwestycji dot. oczyszczania ścieków zaplanowanych do końca 2010 r.
32. Termin realizacji przedsięwzięcia związanego z gospodarką osadową 2015
W zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni
W zakresie zagospodarowania osadu
33. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok 100
34. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadów
100 Mg/rok - spalanie
34. Nakłady poniesione w 2009 r., (tys. zł)
Zbiornice systemy kanalizacyjne 441,6
- Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Ogółem 0
 - koszty związane z przeróbką osadów 0
 - koszty zagospodarowania osadów 0
35. RLM :
W ściekach dopływających do wszystkich oczyszczalni w danej aglomeracji
W ściekach oczyszczonych
% redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 99%
36. Czy aglomeracja spełnia wymogi tak
Stawiane do 31 grudnia 2005 r.,
W latach 2006 - 2010-03-15
37. Ocena zgodności z dyrektywą 91/271/EWG tak
38. RLM w ściekach oczyszczonych w danej aglomeracji 43
39. % redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 w aglomeracji 99%

Integralną część protokołu stanowią załączniki wymienione w treści protokołu + pisemne upoważnienie do kontroli.

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeń lub okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczenia:

1. pouczone, zwrócono uwagę, ostrzeżono:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

2. nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

w wysokości: zł. z art.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

(nazwiska osób pełnomocnych do reprezentowania jednostki organizacyjnej w zakresie podpisania protokołu bądź według innego dokumentu załączonego do niniejszego protokołu)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nazwisko rodowe | 2. Nazwisko (w tym przybrane) |
| 3. Imiona | 4. Imię ojca |
| 5. Imię matki | 6. Nazwisko rodowe matki |
| 7. Data urodzenia..... | 8. Miejsce urodzenia |

9. Obywatelstwo	PESEL																		
-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Miejsce zamieszkania

11. Dowód tożsamości:..... seria.....Nr z dn. wydany przez

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wniósł do protokołu zastrzeżenie następującej treści: Zastrzegam wszystkie informacje zawarte w niniejszym protokole z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 9, 21 ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

. Informacje te stanowią tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94; poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 3 .


Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki :

Pan Krzysztof Długosz – Z-ca Burmistrza

Gogolin, dnia 11.03.2011r.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela


kontrolowanej jednostki


ZASTĘPCA BURMISTRZA
GMINA GOGOLIN
ul. Krapkowlaka 6
7-320 GOGOLIN

1.
2.
3.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela

Wojewódzki Z.
WIOS Opole
Ochrony Środowiska
Starszy Inspektor Ochrony Śr.


mgr Ewa Karczyńska

1.
2.
3.

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu
Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji
mgr inż. Halina Szymońska